



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000  
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: [tambov\\_rpn@68.rospotrebnadzor.ru](mailto:tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru) <http://www.68.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 299-н**

**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

«27» 06 2016 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №8» г. Тамбов, ул. Польшковская, д. 47

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №8» г. Тамбов, ул. Польшковская, д. 47

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 276 от 07.06.2016 года

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

П.3.8. - линолеум в коридоре (при входе в зал борьбы) с механическими повреждениями, в зале аэробики отделка пола не устойчива к проведению влажной уборки. Потолки и стены в зале аэробики, душевых, санитарных узлах, раздевалках в трещинах. Раздевалки для девочек не оборудованы шкафами.

П.6.2.- помещения для занятий не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

П.6.7.- не соблюдается режим проветривания в зале аэробики, тренажерном зале, т.к. оконные блоки ветхие, форточки не открываются.

СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта":

П.4.13.- в душевых: душевые сетки не разделены перегородками, не установлены полочки для средств личной гигиены, не установлены фены.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Провести ремонт стен и потолка в зале аэробики, душевых, санитарных узлах, раздевалках.	01.09.2017 г.
2.	Заменить линолеум в коридоре (при входе в зал борьбы).	01.09.2016г.
3.	Внутреннюю отделку пола в зале аэробики провести материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.	01.09.2016г.
4.	Оборудовать шкафами раздевалки для девочек.	01.09.2017 г.
5.	Оснастить помещения для занятий бытовыми термометрами для контроля температурного режима.	01.09.2016 г.
6.	Разделить душевые сетки перегородками, установить полочки для средств личной гигиены, фены.	01.09.2017г.
7.	Заменить оконные блоки в зале аэробики, тренажерном зале.	01.09.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №8» г.Тамбова Будаева В.Н.  
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до « 03 » сентября 2016 года, « 03 » сентября 2017 года.  
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №8» г.Тамбова Будаеву В.Н. 07.06.2016 г.  
(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Н.Ю.Петрова  
(расшифровка подписи)